



**ARRETE MUNICIPAL 3/5 - 88/2023**

**DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE  
Le Maire de la Commune de BIEVILLE-BEUVILLE**

VU les articles L.2213-32, L2225-1 à L5211-9-2-1 du Code Général des collectivités territoriales (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit),

VU les articles R2225-1 à 10 du Code Général des collectivités territoriales (décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie),

VU l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie (RNDECI),

VU le règlement départemental pour la défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) du SDIS 14 validé par le Préfet du Calvados en date du 9 février 2017,

Considérant la nécessité d'identifier les risques à prendre en compte,

Considérant qu'il y a lieu de fixer en fonction de ces risques la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources,

Considérant l'obligation de transmettre le dispositif de contrôle des points d'eau incendie,

**ARRETE**

**Article 1 – Défense extérieure contre l'incendie**

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau incendie (PEI),

Les PEI concourant à la défense extérieure contre l'incendie de la commune de Biéville-Beuville seront recensés dans la base de données départementale par le service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS14).

**Article 2 – Les points d'eau incendie**

Les PEI sont constitués uniquement d'aménagements fixes et présentant une pérennité dans le temps et l'espace. Il existe 2 catégories : les points d'eau incendie alimentés par un réseau sous pression (sur réseau d'adduction d'eau potable) et les points d'eau naturels ou artificiels.

Les PEI mentionnés dans cet arrêté en annexe doivent être conformes au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI).

**Article 3 – Mise à jour des données**

Chaque PEI est édité, à travers le tableau communal des données DECI, avec les caractéristiques suivantes :

- Identification
- Localisation
- Résultats du contrôle

Cette base de données est mise à jour, selon les procédures d'échanges d'informations prévues dans le RDDECI, entre le service public de DECI et le SDIS14.

***L'état des points d'eau incendie à jour de la date de signature du présent arrêté figure dans le tableau annexé.***

**Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :**

- Monsieur le Préfet du Calvados
- Au SDIS 14

Fait à Biéville-Beuville, le 18 août 2023  
Le Maire, Christian CHAUVOIS





## **BIEVILLE – BEUVILLE**



Contrôles techniques des Points d'Eau Incendie  
Juillet 2023



## SYNTHESE DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES PEI COMMUNE DE BIEVILLE - BEUVILLE

Équipement de mesure utilisé : CPI 2

Débitmètre n° 1592

Marque : LHENRY

Type : Ø 100

Vérifié le : 31/01/2023

Début des essais : 10/07/2023

Fin des essais : 12/07/2023

N° hydrant	Adresse	Type de PEI	Débit à 1 bar	Observations
14 068 0001	Rue Lemanissier	PI100	103	
14 068 0002	Rue Edmond Jupp	PI100	87	Bouche à clé + Campagne de rappel PAM
14 068 0003	Rue du home	PI100	91	
14 068 0004	Haute rue face rue M. l'Hérault	PI100	96	
14 068 0005	2 rue Antoine de St Exupéry	PI100	100	
<b>14 068 0006</b>	<b>31 basse rue</b>	<b>PI100</b>	<b>HS</b>	<b>Poteau absent</b>
14 068 0007	Av. du château angle rue Boccard	PI100	111	
14 068 0008	13 rue du devon	PI100	98	Clôture gênante
14 068 0009	Rue des 2 pierres	PI100	84	
<b>14 068 0010</b>	<b>Rue des petites chaussées</b>	<b>PI100</b>	<b>HS</b>	<b>Poteau absent</b>
14 068 0011	3 rue de la fresnaye	PI100	112	
14 068 0012	5 route de Blainville	PI100	114	Signalisation
14 068 0013	37 rue Mozart	PI100	96	Bouche à clé
14 068 0014	9 rue Saint-Saëns	PI100	84	
14 068 0015	Haute rue angle rte de Mathieu	PI100	105	
14 068 0016	Rue Gén. de Gaulle angle rue de la cavée	PI100	124	Bouche à clé
14 068 0017	1 rue Berlioz	PI100	110	
14 068 0018	Place Margetshöchheim	PI100	100	Fuite + Joint
14 068 0019	Gendarmerie	PI100	80	Bouche à clé + Serrure de capot
14 068 0020	Impasse reine Mathilde	PI100	110	
14 068 0021	18 allée Guillaume le Conquérant	BI100	97	Signalisation + Numérotation + Vidange + Plaque
14 068 0022	2 rue François Mansart	PI100	94	
14 068 0023	15 rue du Commandant Kieffer	PI100	96	Bouche à clé
14 068 0024	18 rue ronsard	PI100	95	Bouche à clé
14 068 0025	Route de Blainville angle basse rue	PI100	146	
14 068 0026	Rue du moulin à vent	PI100	115	
14 068 0027	22 boulevard des dentellières	PI100	114	
14 068 0028	8 rue Colbert	PI100	108	Fuite
14 068 0029	Rue d'Outreval	PI100	96	
14 068 0030	Rue du Général Morel	PI100	79	Fuite + Capot
14 068 0031	1 rue du Général Morel	PI100	89	Haie gênante
14 068 0032	Rue Germaine Barette	PI100	84	Mur gênant
14 068 0033	2 rue d'Outreval	PI100	92	Butée de fermeture
14 068 0034	Route du londel	PI100	42	
14 068 0035	Route du londel	PI100	55	Bouche à clé
14 068 0036	Avenue Daniel Bruand	PI100	35	Végétation

N° hydrant	Adresse	Type de PEI	Débit à 1 bar	Observations
14 068 0037	Boulevard de Suffolk (JFC)	PI100	30	
14 068 0038	Boulevard de Suffolk (Autosur)	PI100	34	Bouche à clé
14 068 0039	13 rue du 11 novembre	PI100	99	Capot
14 068 0040	4 rue Abbé Allix	PI100	104	
14 068 0041	5 rue du clos bosquin	PI100	89	
14 068 0042	Rue André Tack	PI100	102	Bouche à clé
14 068 0043	6 rue de l'épinette	PI100	81	Altimétrie
14 068 0044	Château de la londe	PI100	31	
14 068 0045	Avenue du château	PI100	108	
14 068 0046	21 avenue des 10 acres	PI100	72	Campagne de rappel PAM
14 068 0047	15 rue des bleuets	PI100	74	Campagne de rappel PAM
14 068 0048	1 rue des chardonnerets	PI100	88	
14 068 0049	Entrée du stade	PI100	97	Bouche à clé
14 068 0050	21 rue des goélettes	PI100	87	Bouche à clé
14 068 0051	1 rue des bisquines	PI100	84	Campagne de rappel PAM
14 068 0052	24 rue des caravelles	PI100	101	Campagne de rappel PAM
14 068 0053	Rue du pot d'étain	PI100	80	Panneau gênant
14 068 0054	Rue de Saint-Marcouf	PI100	76	Bouche à clé + Végétation
14 068 0055	Rue des coteaux	PI100	89	
14 068 0056	23 rue des corvettes	PI100	81	Buisson gênant
14 068 0057	Golf	PI100	56	Haie + Peinture + Numérotation + Bouche à clé
14 068 0058	Rue de Chausey	PI100	87	